
COFFRET DE CHANTIER

VOUS DEMANDEZ UNE ALIMENTATION PROVISOIRE

VOTRE COFFRET DOIT COMPORTER **OBLIGATOIREMENT :**

- 1 COFFRET FUSIBLE
- 1 COMPTEUR (fourniture régie)
- 1 DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA
- 1 CHASSIS QUI MAINTIENT LE COFFRET DEBOUT (raccordé à la terre si métallique)
- 1 PAQUET DE TERRE RACCORDE AU COFFRET (section mini du câble de terre : 16mm²)
- 1 PIQUET DE RACCORDEMENT SOUS GAINE (TYPE RO2V U1000 2x16mm²)

EXEMPLE :



1 – COFFRET FUSIBLE

2 – COMPTEUR (fourniture régie)

3 – DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA

4 – PC 16A

5 – BORNE DE TERRE

6 – CABLE SOUS GAINE

7 – CHASSIS

8 – PIQUET DE TERRE